

2019년 2회 대비 전기설비기술기준 및 판단기준 중요개정

제41조(지락차단장치 등의 시설) ① 금속제 외함을 가지는 사용전압이 **50 V**를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

종합반교재

해당 페이지	정 오 표
6-17페이지	기존 60[V]에서 50[V]로 변경 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50 [V]를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

단과반/정규반교재

해당 페이지	정 오 표
34페이지	기존 60[V]에서 50[V]로 변경 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50 [V]를 초과하는 저압의 기계 기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.